

SMARTE SPJÆLD [MED MÅLEFLANGE]

VEDLIGEHOLDELSE

Lindinvent's smarte spjæld, der inkluderer en måleflange (DCV-MFb, DCV-BLb, DCV-RCb, DCV-LCb, DCV-CFb, DCV-FLb og DCV-B), er vedligeholdelsesfrie bortset fra måleflangen med tilslutninger, som kan kræve rengøring i ekstreme miljøer. Enhederne kan tørres af på ydersiden med en let fugtig klud.

Kontrol af luftmængdemåling

Kontrol udføres med et eksternt instrument, når det er nødvendigt, eller når der er mistanke om en fejl. Hvis der er en afvigelse mellem den målte eksterne værdi og den værdi, der er angivet af regulatoren (med flowsensor), er fejlfinding påkrævet.

For instruktioner om kontrolmåling: Se vedligeholdelsesvejledningen for måleflangen og produkterne SMED, SMID, SMRD eller SPMF.

INGEN KRAV TIL REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

Ingen dele af Lindinvent's spjæld og måleenheder med tilslutninger kræver periodisk vedligeholdelse eller kalibrering.

DRIFTSOPTIMERING PÅ SYSTEMNIVEAU - LINDINSPECTION

Anlæg med webværktøjet LINDINSPECT kan overvåges og driftsoptimeres. Udstyr og driftsforhold kan visualiseres og analyseres via værktøjet. Mønstre i udnyttelse og tendenser i energiforbrug kan følges for at udvikle forslag til energi- og funktionsforbedrende foranstaltninger. Afvigelser og foranstaltninger kan planlægges, bestilles og overvåges, indtil den ønskede funktionalitet er opnået.

Inspektionen anbefales som en forebyggende foranstaltning eller som grundlag for beslutninger vedrørende teknisk vedligeholdelsesarbejde.

KONTAKT

Ved fejlmelding eller andre spørgsmål vedrørende klimaanlægget i ejendommen kontaktes den ansvarlige ejendomstekniker.

SMARTE SPJÆLD

Se hjemmesiden og Indeklima for tilgængelige enheder.




Måleenhed
DCV-MFb.



Styreenhed til luftmængde
DCV-BLb/
Styreenhed til luftmængde
DCV-FLb, 2-trinns



Styreenhed til rumklima/-
labklima
DCV-RCb/LCb



Styreenhed til tryk med
luftmængdemåling
DCV-CFb.



Styreenhed til
køleaffel DCV-B.