

SMARTE SPJELD [MED MÅLEFLENS]

VEDLIKEHOLD

Lindinvent's smarte spjeld som inkluderer en måleflens (DCV-MFb, DCV-BLb, DCV-RCb, DCV-LCb, DCV-CFb, DCV-FLb og DCV-B) er vedlikeholdsfrie bortsett fra måleflensen med tilkoblinger, som kan trenge å rengjøres i ekstreme miljøer. Enhetene kan tørkes av på utsiden med en lett fuktig klut.

Kontroll av luftmengdemåling

Kontroll utføres med et eksternt instrument ved behov eller ved mistanke om feil. Hvis det er avvik mellom den målte eksterne verdien og verdien som indikeres av kontrolleren (med strømningsensor), er feilsøking nødvendig.

For instruksjoner om kontrollmåling: Se vedlikeholds-instruksjonene for måleflensen og produktene SMED, SMID, SMRD eller SPMF.

INGEN KRAV TIL REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

Ingen deler av Lindinvent's spjeld og måleenheter med tilkoblinger krever periodisk vedlikehold eller kalibrering.

DRIFTSOPTIMALISERING PÅ SYSTEMNIVÅ- LINDINSPECTION

Anlegg med webverktøyet LINDINSPECT kan overvåkes og driftsoptimaliseres. Utstyr og driftsforhold kan visualiseres og analyseres via verktøyet. Mønstre i utnyttelse og trender i energibruk kan følges for å utvikle forslag til energi- og funksjonsforbedrende tiltak. Avvik og tiltak kan planlegges, bestilles og overvåkes inntil ønsket funksjonalitet er oppnådd.

Inspeksjonen anbefales som et forebyggende tiltak eller som grunnlag for beslutninger angående teknisk vedlikeholdsarbeid.

KONTAKT

Ved feilmelding eller andre spørsmål om klimakontroll i eiendommen, bør eiendomsansvarlig tekniker kontaktes.

SMARTE SPJELD

Se nettsiden og Inneklima for tilgjengelige enheter.




Måleenhet
DCV-MFb.



Styreenhet for luftmengde
DCV-BLb/
Styreenhet for luftmengde
DCV-FLb, 2-trinns



Styreenhet for romklima/-
labklima
DCV-RCb/-LCb



Styreenhet for trykk med
luftmengdemåling
DCV-CFb.



Styreenhet for kjølebaffel
DCV-B.